



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Кировской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

**ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru**  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОНДПР города Кирова, Октябрьский пр-т, 122а, г. Киров, 610001, тел.: 67-95-12 (код 8332)**  
(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 238/1/1**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению**  
**«Детский сад № 1» города Кирова,**  
**заведующему МКДОУ № 1 Большаковой Елене Ивановне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения: заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области – заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Ермолина Сергея Анатольевича № 238 от 29.04.2019,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: 17.05.2019 с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, 21.05.2019 с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут и 31.05.2019 с 15 часов 30 минут по 16 часов 30 минут,

проведена плановая выездная проверка: старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова – государственным инспектором города Кирова по пожарному надзору Стародубовым Дмитрием Александровичем, здания и территории МКДОУ № 1 расположенных по адресу: 610007, г. Киров, ул. Героя Костина, 3а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: и.о. заведующего МКДОУ № 1 Костина Ирина Игоревна (тел.: 25-10-06, сот.: +7-912-722-02-06), заведующий хозяйством МКДОУ № 1 Черанёва Наталья Николаевна (тел.: 25-10-07, сот.: 49-58-39)

(указываются должности, фамилии, имена отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы-

1	2	3	4	5
1.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки напольного покрытия - паркета уложенного в помещении театральной студии (помещение № 80 поэтажного плана 2 этажа к техпаспорту от 15.11.2012), не предоставлены документы периодических испытаний (сама огнезащитная обработка проведена в декабре 2012 года)	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 (далее – ППР в РФ 2012)	01.05.2020	
2.	Часть планов эвакуации, выполненные на фотолюминесцентной основе, разработанные в 2012 году и вывешенные в здании, не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009, отсутствует маркировка, год изготовления и сам изготовитель, на планах не указаны места размещения части огнетушителей, места размещения пожарных кранов и огнетушителей в районе центральной лестничной клетки здания указаны не в тех местах, фотолюминесцентная плёнка местами отслоилась, а схемы местами расплылись от попадания влаги и другое	п. 7 ППР в РФ 2012; п.п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	01.05.2020	
3.	Противопожарные двери, отделяющие помещения пищеблока (помещение № 44 поэтажного плана 1 этажа к техпаспорту от 15.11.2012), от коридора 1 этажа детского сада (помещение № 44а поэтажного плана 1 этажа к техпаспорту от 15.11.2012) и помещение склада сыпучки (из помещения № 38 поэтажного плана 1 этажа к техпаспорту от 15.11.2012) категории «В2» по пожарной опасности от помещений пищеблока, находятся в неисправном, перекошенном состоянии и плотно не закрываются, при закрытии остаются сквозные щели	ч. 1, 2, 3, 5, 6, 7 ст. 88, Таблицы 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - №123-ФЗ); п. 5.2.6 СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»	01.05.2020	
4.	Дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации и отделяющая лестничную клетку (помещение № 13 поэтажного плана 2 этажа к техпаспорту от 15.11.2012) от коридора (помещение № 21 поэтажного плана 2 этажа к техпаспорту от 15.11.2012) 2-го этажа здания, находится в перекошенном винтом состоянии и не обеспечивает её плотное закрывание в притворе	ч. 19 ст. 88, ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.2.7 СП1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; подп. «д» п. 23 ППР в РФ 2012	01.05.2020	
5.	В здании детского сада не на всех остек-	ст. 89 №123-ФЗ; п. 5.2.27	01.05.2020	



	лённых дверях, расположенные на пути эвакуации имеют защитные решетки до высоты не менее 1,2 метра от пола (остекление начинается с высоты 0,4-0,7 метра от пола, местами были предусмотрены защитные экраны, прилепленные на двусторонний скотч, которые отпали)	СП.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
6.	Не обеспечена исправность ограждений кровли (часть креплений в местах сварки отпали, ограждения не прочно закреплены) и не проведена окраска ограждений кровли здания в соответствии с ГОСТ 9.032-74	п. 24 ППР в РФ 2012; п. 5.5 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»	01.05.2020	
7.	Ограждения лестниц, расположенных у выходов из помещений детского сада со стороны улицы, выполнены с горизонтальными членениями вместо вертикальных с просветами между прутьями не более 10 сантиметров	ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.3.4, п. 5.2.15 СП.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.05.2020	
8.	Наружные эвакуационные лестницы, ведущие со второго этажа здания из помещений групповых ячеек (из помещений №№ 5, 8, 31, 33, 53, 60 поэтажного плана 2 этажа к техпаспорту от 15.11.2012) и из тамбура музыкального и физкультурного залов (из помещения № 17 поэтажного плана 2 этажа к техпаспорту от 15.11.2012) на планировочную отметку земли, шириной в свету менее 1,35 метра	ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.1, п. 5.2.14 СП.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.05.2020	
9.	На втором этаже здания ширина эвакуационного выхода, из тамбура музыкального и физкультурного залов (из помещения № 17 поэтажного плана 2 этажа к техпаспорту от 15.11.2012) на наружную эвакуационную лестницу, в свету менее 1,2 метра	ст. 89 №123-ФЗ; п. 5.2.14 СП.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.05.2020	
10.	Двери эвакуационных выходов, ведущие из внутренних лестничных клеток (тип Л1), в свету менее ширины маршей данных лестниц (менее 1,35 метра)	ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.2.5 СП.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.05.2020	
11.	В здании на путях эвакуации не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения (по факту установлены выключатели и светильники отключаются)	п. 43 ППР в РФ 2012	01.05.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

### Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс: 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 30.11.2016 № 644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч. 4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова,  
- Государственный инспектор города  
Кирова по пожарному надзору

(должность государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 31 » мая 20 19 г.

Стародубов Д.А.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

✓ (подпись) заведующий МКДОУ № 1

(подпись)

(должность)

Большакова Е.И.

(фамилия, инициалы)

« 31 » мая 20 19 г.

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Главное управление МЧС России по Кировской области: 610035, г. Киров, ул. Маклина, 65, тел./факс: 8 (8332) 54-69-62. E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия: 8 (8332) 64-21-77. Вышестоящий орган. Центральный региональный центр МЧС России: 121352, г. Москва, ул. Давыдовская, 7а, тел./факс: 8 (449) 449-89-80, телефон доверия: 8 (449) 449-89-89.